



МЧС РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Министру образования Оренбургской  
области Лабузову В.А.



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соблюдении на объектах соискателя лицензии  
требований пожарной безопасности

«26» декабря 2008 года

№ 2

Отделом государственного пожарного надзора по г. Новотроицку «03» декабря 2008 года проведена проверка помещений и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности: муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сада №39 «Василек» комбинированного вида

расположенных по адресу:  
по заявлению соискателя в лице:  
на право получения лицензии:

г. Новотроицк, ул. Ломоносова, 34  
заведующей Муксимовой С.Г.  
образовательная деятельность

### В ходе проверки установлено:

#### I. Здание детского сада:

1. Здание 2-х этажное, III степени огнестойкости, общей площадью 924 м. кв. и строительным объемом 8316 м. куб. Стены и перегородки кирпичные, кровля чердачного типа шиферная по деревянной обрешетке (приемосдаточный акт по огнезащитной обработке чердачного помещения от 19.08.2008 года ООО ОГО ВДПО). В подвальном помещении размещены прачечная и бойлерная. Из подвального помещения имеется обособленный запасной выход непосредственно наружу. На окнах имеются глухие металлические решетки в помещении подвального этажа.

2. Вид отопления: центральное водяное.

3. Вид освещения: электрическое, осуществляется от светильников с лампами накаливания 60-100 Вт. и от светильников с люминесцентными лампами 40 Вт., выполнено в соответствии с Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ). Замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования проведены электротехнической лабораторией ООО «Электрокомпания» (технический отчет от 01.04.2008 года), результаты проверки соответствуют требованиям нормативных документов. Аппараты защиты имеются, соответствуют потребляемым нагрузкам. Устройство защитного отключения (УЗО) имеется, соответствует требованиям нормативных документов.

4. Количество постоянно находящихся людей в здании: в дневное время – 25 человек сотрудников и 88 детей, в ночное время – 1 человек.

5. Количество эвакуационных выходов из здания – 5, ширина и протяженность путей эвакуации соответствует нормам. Состояние путей эвакуации, а также расстояния по путям эвакуации от наиболее удаленных точек здания до выхода наружу требованиям норм и правил пожарной безопасности соответствует. Двери в лестничных клетках оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.

6. Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения ОП-5 – 9 шт., ОП-3 – 3 шт., согласно паспортов на огнетушители дата последующей перезарядки – июнь 2009 года.

7. Помещения оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, находится в рабочем состоянии. Договор № 27-ТО от 01.01.2008 года на техническое обслуживание заключен с ООО «Феникс и К».

8. Внутренний противопожарный водопровод отсутствует, не предусмотрен проектом.

9. Наружный противопожарный водопровод находится в исправном состоянии. Пожарный гидрант расположен на кольцевом водопроводе диаметром 150 мм, на расстоянии 150 м, по адресу ул. Мира, 17. Протокол испытаний водопроводной сети на водоотдачу проведен 24 ПЧ от 20.10.2008 года.

10. Площадь территории – 6887,5 м.кв. Количество въездов на территорию – 1. Наружное освещение – имеется. Дороги, проезды и подъезды к зданию – соответствуют нормам. Противопожарные разрывы между зданиями соответствуют требованиям норм. Территория от мусора и горючих материалов своевременно очищается.

11. Приказ о назначении ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности имеется, обучение по программе пожарно-технического минимума лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности прошли, инструкция о мерах пожарной безопасности имеется, поэтажные планы эвакуации при пожаре имеются. Журнал противопожарного инструктажа имеется. Противопожарный режим соблюдается.

## II. Здание хозблока

1. Здание одноэтажное отдельно стоящее II степени огнестойкости и общей площадью 80 м. кв. Стены здания кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытие деревянное, кровля чердачного типа шиферная по деревянной обрешетке. Приемосдаточный акт по огнезащитной обработке чердачного помещения от 19.08.2008 г.

2. Отопление: отсутствует.

3. Освещение: отсутствует.

4. Обслуживающий персонал в здании отсутствует

5. Имеются четыре отдельных входа в здание.

6. Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения ОП-5 в количестве 1 шт. (согласно паспортов на огнетушители дата их перезарядки – июнь 2009 года).

7. Автоматическая пожарная сигнализация отсутствует.

8. Внутренний противопожарный водопровод (ВПК) отсутствует, не требуется.

**ВЫВОД:** система пожарной безопасности муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 39 «Василек» комбинированного вида расположенного по адресу: г. Новотроицк, ул. Ломоносова, 34 **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004 – 91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности образовательная деятельность.

*Настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его подписания до получения лицензии.*

Начальник отдела Государственного  
пожарного надзора по г. Новотроицку



В.Н. Носенко